

Berlin

01.04.2020

Betrifft: Schaltanlage Hof Marggrafendamm / Modersohnstr. 49a

Altanlagen: Typ Calo + Emag ZV2.2

F. Nr. 2920881 Bj.: ? 1990 auf Hof,

F. Nr. 2920891 in der Halle

Hiermit bestätigen wir das Abzügen der Stb-

Gasräume aus oben genannten Schaltanlagen,

Schaltanlagenbest. (Blechkapfzung, alte Dichtungen)

Kommen nur das Stb nur bis zu einem Druck von

-0,4 bis -0,5 bar abzubauen. Dann zeigen die

Gasräume Luft zu werden unmöglich.

Ink. Curapix

ETS 1-0(2) Quapix